



LCIE

1 ATTESTATION D'EXAMEN CE DE TYPE

2 Appareil ou système de protection destiné à être utilisé en atmosphères explosibles (Directive 94/9/CE)

3 Numéro de l'attestation d'examen CE de type
LCIE 12 ATEX 3070 X

4 Appareil ou système de protection :

Projecteur antidéflagrant

Type : Ex-KGFxxxxx

5 Demandeur : Shenzhen KHJ Semiconductor Lighting Co, Ltd.

Adresse : 4-5 Floor, Building 7,
HuangBei LingJingXuan Industrial park,
No.2 Dong Huan Rd, Yousong, LongHua town,
Bao'an District, Shenzhen, China.

6 Fabricant : Shenzhen KHJ Semiconductor Lighting Co, Ltd.

Adresse : 4-5 Floor, Building 7,
HuangBei LingJingXuan Industrial park,
No.2 Dong Huan Rd, Yousong, LongHua town,
Bao'an District, Shenzhen, China.

7 Cet appareil ou système de protection et ses variantes éventuelles acceptées sont décrits dans l'annexe de la présente attestation et dans les documents descriptifs cités en référence.

8 Le LCIE, organisme notifié sous la référence 0081 conformément à l'article 9 de la directive 94/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mars 1994, certifie que cet appareil ou système de protection est conforme aux exigences essentielles de sécurité et de santé pour la conception et la construction d'appareils et de systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles, données dans l'annexe II de la directive.

Les résultats des vérifications et essais figurent dans le rapport confidentiel N° 115287-629747-02.

9 Le respect des exigences essentielles de sécurité et de santé est assuré par la conformité à :

EN 60079-0:2009 ; EN 60079-1:2007 ; EN 60079-31:2009

10 Le signe X lorsqu'il est placé à la suite du numéro de l'attestation, indique que cet appareil ou système de protection est soumis aux conditions spéciales pour une utilisation sûre, mentionnées dans l'annexe de la présente attestation.

11 Cette attestation d'examen CE de type concerne uniquement la conception et la construction de l'appareil ou du système de protection spécifié, conformément à l'annexe III de la directive 94/9/CE.

Des exigences supplémentaires de la directive sont applicables pour la fabrication et la fourniture de l'appareil ou du système de protection. Ces dernières ne sont pas couvertes par la présente attestation.

12 Le marquage de l'appareil ou du système de protection doit comporter les informations détaillées au point 15.

Fontenay-aux-Roses, le 05 octobre 2012

1 EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

2 Equipment or protective system intended for use in potentially explosive atmospheres (Directive 94/9/EC)

3 EC type examination certificate number
LCIE 12 ATEX 3070 X

4 Equipment or protective system :

Explosion-proof floodlight

Type : Ex-KGFxxxxx

5 Applicant : Shenzhen KHJ Semiconductor Lighting Co, Ltd.

Address : 4-5 Floor, Building 7, HuangBei LingJingXuan Industrial park, No.2 Dong Huan Rd, Yousong, LongHua town, Bao'an District, Shenzhen, China.

6 Manufacturer : Shenzhen KHJ Semiconductor Lighting Co, Ltd.

Address : 4-5 Floor, Building 7, HuangBei LingJingXuan Industrial park, No.2 Dong Huan Rd, Yousong, LongHua town, Bao'an District, Shenzhen, China.

7 This equipment or protective system and any acceptable variation thereto are specified in the schedule to this certificate and the documents therein referred to.

8 LCIE, notified body number 0081 in accordance with article 9 of the Directive 94/9/EC of the European Parliament and the Council of 23 March 1994, certifies that this equipment or protective system has been found to comply with the essential Health and Safety Requirements relating to the design and construction of equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres, given in Annex II to the Directive.

The examination and test results are recorded in confidential report N° 115287-629747-02.

9 Compliance with the Essential Health and Safety Requirements has been assured by compliance with :

10 If the sign X is placed after the certificate number, it indicates that the equipment or protective system is subject to special conditions for safe use specified in the schedule to this certificate.

11 This EC type examination certificate relates only to the design and construction of this specified equipment or protective system in accordance with annex III to the directive 94/9/EC.

Further requirements of the directive apply to the manufacturing process and supply of this equipment or protective system. These are not covered by this certificate.

12 The marking of the equipment or protective system shall include information as detailed at 15.

Le Responsable de Certification ATEX
ATEX Certification Officer

Julien GAUTHIER

Julien Gauthier

Seul le texte en français peut engager la responsabilité du LCIE. Ce document ne peut être reproduit que dans son intégralité, sans aucune modification.
The LCIE's liability applies only on the French text. This document may only be reproduced in its entirety and without any change.

01-Annexe III_CE_typ_app - rev2.DOC
Page 1 of 3



LCIE

13 ANNEXE

14 ATTESTATION D'EXAMEN CE DE TYPE

LCIE 12 ATEX 3070 X

15 DESCRIPTION DE L'APPAREIL OU DU SYSTEME DE PROTECTION

Projecteur antidéflagrant
Type : Ex-KGFxxxxx

Le projecteur antidéflagrant est composé d'un couvercle avec une partie de transmission de lumière, un panneau latéral et d'un corps.

Les équipements sont les suivants :

Ex-KGFF30WM, Ex-KGFF30NH, Ex-KGFF30CH,
Ex-KGFF60WM, Ex-KGFF60NH, Ex-KGFF60CH,
Ex-KGFB30WM, Ex-KGFB30NH, Ex-KGFB30CH,
Ex-KGFB60WM, Ex-KGFB60NH, Ex-KGFB60CH,
Ex-KGFS30WM, Ex-KGFS30NH, Ex-KGFS30CH,
Ex-KGFS60WM, Ex-KGFS60NH, Ex-KGFS60CH

Paramètres spécifiques du ou des modes de protection concernés :

Tension nominale : 100~240V AC
Puissance nominale : 30 W ou 60 W
Fréquence : 50/60Hz

Le marquage doit être :

Shenzhen KHJ Semiconductor Lighting Co, Ltd

Adresse : ...

Type : ... (l'un des types mentionnés ci-dessus)

N° de fabrication : ...

Année de fabrication : ...

Ex II 2 G D

Ex d IIB T5 ou T6 Gb (voir le tableau suivant)

Ex t IIIC T85°C ou T80°C Db IP66 (voir le tableau suivant)

Température ambiante : -40°C à +40°C ou -40°C à +55°C (dépend du modèle)

LCIE 12 ATEX 3070 X

AVERTISSEMENT - NE PAS OUVRIR SOUS TENSION.

AVERTISSEMENT - APRÈS MISE HORS TENSION,

ATTENDRE 10 MINUTES AVANT L'OUVERTURE.

13 SCHEDULE

14 EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

LCIE 12 ATEX 3070 X

15 DESCRIPTION OF EQUIPMENT OR PROTECTIVE SYSTEM

Explosion-proof floodlight
Type : Ex-KGFxxxxx

The explosion-proof floodlight is composed of a cover with light-transmitting part, a side cover and a housing.

The equipments are follow :

Ex-KGFF30WM, Ex-KGFF30NH, Ex-KGFF30CH,
Ex-KGFF60WM, Ex-KGFF60NH, Ex-KGFF60CH,
Ex-KGFB30WM, Ex-KGFB30NH, Ex-KGFB30CH,
Ex-KGFB60WM, Ex-KGFB60NH, Ex-KGFB60CH,
Ex-KGFS30WM, Ex-KGFS30NH, Ex-KGFS30CH,
Ex-KGFS60WM, Ex-KGFS60NH, Ex-KGFS60CH

Specific parameters of the concerned protection mode:

Rated Voltage : 100~240V AC
Rated power : 30 W or 60 W
Frequency : 50/60Hz

The marking shall be :

Shenzhen KHJ Semiconductor Lighting Co, Ltd

Address : ...

Type: ... (One of types mentioned above).

Serial number : ...

Year of construction : ...

Ex II 2 G D

Ex d IIB T5 or T6 Gb (see following table)

Ex t IIIC T85°C or T80°C Db IP66 (see following table)

Ambient operating temperature : -40°C up to +40°C or -40°C up to +55°C (depends on the model)

LCIE 12 ATEX 3070 X

WARNING - DO NOT OPEN WHEN ENERGIZED.

WARNING - AFTER DE-ENERGIZING, DELAY 10 MINUTES BEFORE OPENING.

Type de produit Product type	Tension nominale Rated voltage	Puissance nominale Rated power	Température ambiante Ambient temperature	Classe de température Temperature class	
				Gaz / Gas	Poussière / Dust
Ex-KGFxxxxx	100~240V AC 50/60Hz	30 W	-40°C ~ +55°C	T6	T80°C
		60 W	-40°C ~ +40°C	T6	T80°C
			-40°C ~ +55°C	T5	T95°C

L'appareil doit également comporter le marquage normalement prévu par les normes de construction qui le concerne.

16 DOCUMENTS DESCRIPTIFS

Dossier de certification N° Explosion-proof Floodlight (KGoldenFrog) du 20/06/2012.

Ce dossier comprend 4 rubriques (35 pages).

The equipment shall also bear the usual marking required by the manufacturing standards applying to such equipment.

16 DESCRIPTIVE DOCUMENTS

Certification file N° Explosion-proof Floodlight (KGoldenFrog) dated 2012/06/20.

This file includes 4 items (35 pages).

Seul le texte en français peut engager la responsabilité du LCIE. Ce document ne peut être reproduit que dans son intégralité, sans aucune modification.
The LCIE's liability applies only on the French text. This document may only be reproduced in its entirety and without any change



13 ANNEXE (Suite)

14 ATTESTATION D'EXAMEN CE DE TYPE

LCIE 12 ATEX 3070 X

17 CONDITIONS SPECIALES POUR UNE UTILISATION SÛRE

Température ambiante d'utilisation : - 40°C à +40°C
ou - 40°C à +55° (dépend du modèle).

18 EXIGENCES ESSENTIELLES DE SECURITE ET DE SANTE

Couvertes par les normes listées au point 9.

19 VERIFICATIONS ET ESSAIS INDIVIDUELS

Chaque appareil doit être soumis à un test de surpression statique à 2.58 bars (258kPa) conformément à la clause 16.1 de la norme EN 60079-1:2007.

20 CONDITIONS DE CERTIFICATION

Les détenteurs d'attestations d'examen CE de type doivent également satisfaire les exigences de contrôle de production telles que définies à l'article 8 de la directive 94/9/CE.

13 SCHEDULE (Continued)

14 EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

LCIE 12 ATEX 3070 X

17 SPECIAL CONDITIONS FOR SAFE USE

Ambient operating temperature: - 40°C up to +40°C
or - 40°C up to +55°C (depends on the model).

18 ESSENTIAL HEALTH AND SAFETY REQUIREMENTS

Covered by standards listed at 9.

19 ROUTINE VERIFICATIONS AND TESTS

Each apparatus shall be submitted to a static overpressure test at 2.58 bars (258kPa) according to clause 16.1 of EN 60079-1:2007.

20 CONDITIONS OF CERTIFICATION

Holders of EC type examination certificates are also required to comply with the production control requirements defined in article 8 of directive 94/9/EC.

