



防爆合格证

CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF

证号 CE15.5026
Certificate No.

产品名称
Name of Product

LED 防爆泛光灯

型号及规格
Type of Product

Ex-KFF [1][2][3] -J/-E

防爆标志
Marking

Ex d II C T4/T5/T6 Gb; Ex tD A21 IP66 T130°C/T95°C/T80°C

技术文件
Technical Documents

Q/KHJ 0008-2014

图号
Drawing No.

130402-01-CNEX

备注
Note(s)

1. 外壳防护等级: IP66
2. 额定功率、额定电压、温度组别:

额定功率	额定电压	温度组别			
		-40°C ≤ Ta ≤ +40°C		-40°C ≤ Ta ≤ +55°C	
		气体	粉尘	气体	粉尘
30W	100-277VAC	T6	T80°C	T5	T95°C
45W	24-48VDC/VAC	T6	T80°C	T5	T95°C
60W	10-30VDC	T5	T95°C	T4	T130°C

3. 型号含义: [1] 额定功率 (30W/45W/60W)
[2] 配光特性 (H1V1, H3V3, H5V5, H6V6, F, FW)
[3] 光源发光颜色 (WM: 暖白/NH: 正白/CH: 冷白)
4. 灯具安装方向: 水平方向至垂直向下范围内安装。

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验, 其符合以下标准

By verifying the drawings and technical documents and checking samples, the product complies with the following standards

GB 3836.1-2010 GB 3836.2-2010 GB 12476.1-2013 GB 12476.5-2013/IEC 61241-1:2004

发给: 深圳科宏健半导体照明有限公司
Issued to:

本证失效日期: 2020-01-30
Date of Expire:

发证日期: 2015-01-30
Date of Issue:

中心印章
Center seal

中心主任
Director

石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心
Supervision & Test Center of Ex-products of China Petroleum & Chemical Industry

注: 本证仅对与送检样品一致的产品有效。

Note: This certificate is only valid for the products that are in accord with sample(s) tested and verified.

中心地址: 中国天津市丁字沽三号路 85 号

Center Add: No. 85 No. 3 Road DingZiGu Tianjin China Post code: 300131

E-mail: pcec@pcec.com.cn

邮政编码: 300131

电话/传真: 022-26651066 / 26689116

Tel/ Fax: 022-26651066 / 26689116

http://www.pcec.com.cn